



**426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 317, тел.(3412)430-490, 434-085
e-mail: mdou-156@yandex.ru**

Отчет о выполнении Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 02/84/1-6 от 07.10.2021г.

№ п/п	Вид нарушений требований ПБ	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Наружные маршевые лестницы, предназначенные для эвакуации детей, смонтированные в 1969 году, неисправны (отсутствуют поручни на ограждениях, угол наклона лестниц более 45°)	01.10.2022	Не выполнено Направлено письмо Учредителю
2	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения	01.10.2022	Не выполнено Направлено письмо Учредителю
3	Не выполнен защитный слой кровли переходов, козырьков со стороны оконных проемов здания, или не установлены противопожарные окна в оконных проемах наружной противопожарной стены, при примыкании участка кровли с горючим покрытием	01.10.2022	Выполнено частично Направлено письмо Учредителю
4	Вентиляционное оборудование, установленное в чердачном помещении блока №2 за пределами обслуживаемого противопожарного отсека ограждающими конструкциями с соответствующим пределом огнестойкости не выгорожено.	01.10.2022	Не выполнено Направлено письмо Учредителю
5	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях ДОУ требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают	01.10.2022	Выполнено частично – произведена замена АПС и СОУЭ на 1 этаже помещений здания.

Заведующий МБДОУ №156



В.В.Мохова