

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
07.10.2021	18210061000201195623	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-57, факс 60-66-57 (код-3412),
E-mail: oktgpn@18.mchs.gov.ru

**Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 02/84/1-6**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № «156»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Рес-
публике – главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному
надзору Опарина Юрия Сергеевича № 02/84 от «07» октября 2021 года
в период с «12» октября 2021 г. по «25» октября 2021 г.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

капитаном внутренней службы Тихомировой Гульнарой Сагитовной

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица -
заведующий МБДОУ «Детский сад № 156» Мохова Вероника Витальевна,

восполняющая обязанности заведующего (до 20.10.2021 г.) Белокрылова Дарья Сергеевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Наружные маршевые лестницы, предназначены для эвакуации детей, смонтированные в 1969 году, неисправны (отсутствуют поручни на ограждениях, угол наклона лестниц более 45°).	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.10 СНиП II-A.5-62, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020	01.10.2022	
2.	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2022	
3.	Не выполнен защитный слой кровли переходов, козырьков со стороны оконных проемов здания, или не установлены противопожарные окна в оконных проемах наружной противопожарной стены, при примыкании участка кровли с горючим покрытием.	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 5.4.14 СП 2.13130.2012	01.10.2022	
4.	Вентиляционное оборудование, установленное в чердачном помещении блока № 2, находится за пределами обслуживаемого противопожарного отсека, ограждающими конструкциями с соответствующим пределом огнестойкости не выгорожено.	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 13.7 СНиП 41-01-2003 г. раздел 6 СП 7.13130.2013 г	01.10.2022	
5.	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ	01.10.2022	

	постоянного шума не обеспечивают. (фактически уровень звука: 1. Медицинский блок - 50 дБ; 2. Спальня группы «Теремок» - 45 дБ; 3. Спальня группы «Кораблик» - 38 дБ; 4. Спальня группы «Солнышко» - 49 дБ; 5. Спальня группы «Пчелка» - 44 дБ; 6. Спальня группы «Белочка» - 50 дБ; 7. Спальня группы «Буратино» - 50 дБ; 8. Склад констелянши - 52 дБ; 9. Спальня группы «Карлсон» - 53 дБ; 10. Спальня группа «Репка» - 52 дБ; 11. Спальня группы «Речецветик» - 49 дБ; 12. Кабинет логопеда - 40 дБ; 13. Спальня группы «Ромашка» - 40 дБ. 14. Кухня - 52 дБ. (акт измерения уровня звукового давления СОУЭ ООО «Ла-Манш»)	от 22.07.2008 п. 4.2 СП 3.13130.2009 г. п. 3.15 НПБ 104-03 г.		
6.	Ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (при эксплуатации сверх срока службы) на объекте не организовано.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 156
Мохова В.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Мохова
(подпись)

Ст. инспектор ВМД и ПР
Кашинский В.В.
Жуковская Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Жуковская
(подпись)